


Нагрузки на фундамент котла КВ-Г-7,56-95Н



Нагрузки на опоры котла, кг

P1	P2	P3	P4
1800	2500	3100	1500

Расчет прочности фундамента, выбор закладных деталей под опоры котла выполняет организация, проектирующая котельную.